

令和5年12月20日

各位

きたそらち農業協同組合
代表理事組合長 岩田 清正

レギュラーガソリンの水混入についてのお詫びと 北竜和給油所 営業再開のご案内

師走の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

この度、当JAの設備不備が起因となり、水混入という重大な事故に繋がった事に対し、組合員をはじめ地域の方々、また、日頃ご利用を頂いているすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、JA役職員一同、改めて心よりお詫び申し上げます。

さて、北竜和給油所のレギュラーガソリンに伴う営業自粛を解除し、本日 12月20日(水) より営業を再開させていただいております。また、水混入の原因、ならびに再発防止に向けた対応内容につきましては、以下のとおりでございます。

記

1. 水混入の原因

給油所の地下燃料タンク上部のマンホール内に溜まっていた水が、設備機器の老朽化と修理作業の不備が主な原因で、地下燃料タンク（レギュラーガソリン）に水が混入しました。

2. 再発防止に向けた対応内容

マンホール並びに水流入箇所のパッキン交換及び関連する設備機器の交換を行っておりますが、今後は、これまでどおり法令・マニュアルに則った定期点検等を行ったうえで、マンホール内点検（水の確認）の頻度を増やしてまいります。
また、施設・機器の保守管理メーカーである㈱タツノと連携強化し、施設の維持管理を徹底してまいります。

※ 今回の事故に起因する車両不具合がみられた場合は北竜和給油所（34-2541）までご連絡下さい。（受付時間：月曜日から土曜日 9：00～17：00）

【経済部 燃料課】

株式会社タツノ 北海道支店
支店長 岡田 健

北竜和給油所 レギュラーガソリンの水混入についてのお詫び

この度、きたそらち農業協同組合北竜和給油所内で弊社の修理作業の不備により、レギュラーガソリンに水が混入してしまい、皆様に多大なご迷惑をおかけしました。心よりお詫び申し上げます。

今後は、メーカーとして給油するお客様にご迷惑をおかけすることのないように、再発防止に全力を尽くしてまいります。